Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

TEST Reg.No. 168

Viskinge Vandværk
Hovedgaden 31
4470 Svebølle
Att.: Lennart Andreasen

Rapportnr.: AR-21-CA-21036424-01
Batchnr.: EUDKVE-21036424
Kundenr.: CA0004743
Modt. dato: 12.04.2021

Analyserapport

Prøvested: Viskinge Vandværk - Ledningsnet - 103021 - V02002900 / 4301002999
Udtagningsadresse: Kirkebakken 4, 4470 Svebølle
Prøvetype: Drikkevand - Driftskontrol
Prøveudtagning: 12.04.2021 kl. 10:30
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DJK1
Analyseperiode: 12.04.2021 - 16.04.2021

Prøvemærke: køkken

Lab prøvenr:	835-2019-80662996	Enhed	Kravværdier ** Min.	Kravværdier ** Max.	DL.	Metode	¤)	Urel (%)
Farvetal, Pt	3.6	mg Pt/l		15	1	DS/EN ISO 7887:2012, metode C		15
Turbiditet	0.10	FNU		1	0.05	DS/EN ISO 7027-1: 2016.		15
Mikrobiologi								
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012		0.25$^{σ)}$
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012		0.25$^{σ)}$
Enterokokker	< 1	CFU/100 ml		i.m.	1	ISO 7899-2:2000		0.11$^{σ)}$
Kimtal ved 22°C	3	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999		0.15$^{σ)}$
Uorganiske forbindelser								
Nitrit	0.0033	mg/l		0.1	0.001	SM 17. udg. 4500-NO2 (B)		15
Metaller								
Aluminium (Al)	1.2	µg/l		200	0.2	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS		20
Arsen (As)	0.29	µg/l		5	0.03	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS		20
Bly (Pb)	0.11	µg/l		5	0.025	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS		20
Cadmium (Cd)	0.0037	µg/l		3	0.003	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS		20
Chrom (Cr)	0.032	µg/l		50	0.03	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS		20
Jern (Fe)	0.013	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP-OES		20
Kobber (Cu)	14	µg/l		2000	0.03	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS		20
Nikkel (Ni)	< 0.03	µg/l		20	0.03	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS		20
Zink (Zn)	14	µg/l		3000	0.3	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS		20
Oplysninger fra prøvetager								
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5,MST - Drikkevand. M	A	
pH	7.5	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523	A	
Prøvetagning efter flush	Udført					DS ISO 19458,DS ISO 5667-5,MST -	A	
Vandtemperatur	9.6	°C				DS/EN ISO 19458	A	
Ledningsevne ved 20°C	700	µS/cm		2500	15	DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)	A	
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	A	
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	A	

Underleverandør:
A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
^{σ}): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

TEST Reg.No. 168

Viskinge Vandværk
Hovedgaden 31
4470 Svebølle
Att.: Lennart Andreasen

Rapportnr.:	AR-21-CA-21036424-01
Batchnr.:	EUDKVE-21036424
Kundenr.:	CA0004743
Modt. dato:	12.04.2021

Analyserapport

Prøvested:	Viskinge Vandværk - Ledningsnet - 103021 - V02002900 / 4301002999
Udtagningsadresse:	Kirkebakken 4, 4470 Svebølle
Prøvetype:	Drikkevand - Driftskontrol
Prøveudtagning:	12.04.2021 kl. 10:30
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S DJK1
Analyseperiode:	12.04.2021 - 16.04.2021

Prøvemærke: køkken

Lab prøvenr:	835-2019-80662996	Enhed	Kravværdier ** Min.	Kravværdier ** Max.	DL.	Metode	¤)	Urel (%)

Kopi til:
Kalundborg Kommune , Kopimodtager drikkevand, Postbox 50, Klosterparkvej 7, 4400 Kalundborg
Viskinge Vandværk , Jesper Knudsen, Hovedgaden 31, 4470 Svebølle
Viskinge Vandværk , Roland Durup, Hovedgaden 31, 4470 Svebølle
Viskinge Vandværk , Sune Lillie, Hovedgaden 31, 4470 Svebølle

16.04.2021

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.